

发控产投 JDQB-B04-10~13 地块项目装配式建筑实施方案评审会专家组意见

2023年3月17日，海口市住房和城乡建设局组织专家对发控产投 JDQB-B04-10~13 地块项目进行了装配式建筑实施方案评审。经过评审，专家组认为本项目装配式建筑实施方案编制深度基本满足《装配式建筑评价标准》GB/T61129-2017及《海南省装配式建筑装配率计算规则(2021年修订版)》的要求，可认定为装配式建筑。

评审结论：**通过**。

评审意见如下：

- (一) 完善水平预制构件明细表及预制楼梯点位图；
- (二) 完善内隔墙设计及管线装修一体化点位图；
- (三) 完善幕墙设计，补充全装修做法表；
- (四) 完善施工总平面图布置图，完善内隔墙防开裂措施。

其他详见各位专家具体意见。

专家组组长签名：



专家签名：



2023年3月17日